

Pagina 1 di 1	AZ. OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO MILANO Servizio di Prevenzione e Protezione
---------------	--

Emissione: 9.9.2003	<b>PROCEDURA N. 88</b>
	<b>PROCEDURA PER INTERVENTI SU IMPIANTI IDRICO-FOGNARI</b>
Destinatari	Personale della U.O. Tecnico Patrimoniale

#### ◀ CAMPO DI APPLICABILITA' DELLA PROCEDURA

La procedura si applica agli interventi di manutenzione sugli impianti idrico-fognari potenzialmente contaminati da agenti biologici, da agenti chimici tossici o da sostanze radioattive.

#### ◀ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Prima di intervenire occorre indossare:

- Tuta monouso in tessuto idrorepellente con cappuccio o grembiule in plastica a protezione anteriore.
- Mascherina con filtro a carbone attivo; per interventi su liquidi contaminati da agenti tossici o radioattivi, di odore non nauseabondo, potrà essere utilizzata una mascherina tipo FFP2SL.
- Guanti impermeabili, se necessario guanti da lavoro resistenti allo strappo.
- Visiera paraspruzzi.
- Elmetto di protezione (per lavoro in ambienti angusti o smontaggio di elementi, posti sopra la quota del capo).
- Scarpe antinfortunistiche.

#### ◀ NORME IGIENICHE

Al termine delle attività

- Togliere gli indumenti protettivi.
- Lavarsi accuratamente le mani.

In caso di contaminazione estesa a vaste porzioni del corpo del lavoratore, si dovrà procedere alla decontaminazione mediante doccia, avendo cura di:

- Rimuovere la contaminazione attorno gli orifizi, particolarmente naso e bocca.
- Togliere i vestiti evitando di diffondere la contaminazione.
- Segnalare l'accaduto per i provvedimenti conseguenti al proprio responsabile.